

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 08/02/2017, su una persiana a due ante con alette parasole fisse, consegnata in data 08/02/2017.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del campione risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.

**Committente** : FEDERICI SISTEMI S.r.l.  
- Monte Compatri - (Roma)

#### DATI DICHIARATI

Denominazione : PERSIANA OSKURA 3  
Struttura : acciaio  
Tipo apertura : battente  
Dimensioni : La 1060 mm ; H 2030 mm



#### MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2 e A3, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della persiana in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

#### RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce alla persiana per la prova in esame:

**CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 3**

#### LO SPERIMENTATORE

Geom. Valentino Fivesan

#### LA DIREZIONE

Dott. Ing. Fabrizio Olini



ISTEDIL S.p.A. Società a socio unico

Via Tiburtina Km 18,300  
I-00012 Guidonia M. (Roma)  
Loc. Sereville - Italy  
Tel. +39 0774 353580 r.a.  
Fax +39 0774 353762  
e-mail: info@istedil.it  
www.istedil.it

Capitale Sociale € 200.000,00  
interamente versato  
Trib. di Roma 1256/72 - C.C.I.A.A. 358813  
P. I. IT00887271005 - C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione  
e coordinamento di CESI S.p.A.

Autorizzato all'esecuzione delle prove  
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20  
della Legge del 5-11-71 n. 1086  
con Decreto Ministero LL.PP.

Autorizzato alle certificazioni CE  
Notificato CEE n. 0529

ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA n° 0080/2017-B

**FEDERICI**  
S I S T E M I S.p.A.

Federici Sistemi srl  
Sede legale: Via Appia Nuova 96 00183 Roma  
Sede Operativa: Via del Fosso di Valpignola 300 - 00077 Montecompatri (Roma)  
Tel. 06.94.77.10.39 - Fax 06.94.77.11.57  
Codice Fiscale/Partita IVA 13193581009

**SCHEDA TECNICA DELLA PERSIANA**

Nome commerciale	: PERSIANA OSKURA3		
Dimensioni (cm)	: 1060 x 2030 (totali) - 500x2000 (apribili)		
N° ante	: 2		
Tipo di apertura	: battente.		
Materiale controtelaio	: -/-		
Materiale telaio	: profilo acciaio	tipo prezincato	
Materiale anta	: profilo acciaio	tipo prezincato	
N° battenti	:		
Sistema oscurante	: alette parasole fisse		
Materiale sistema oscurante	: ovali	tipo	mm
Sistema orientamento alette	: -/-		
Punti di chiusura totali	: N° 3+2		
Ubicazione punti di chiusura	: N° 1 lato serratura - N° 2 lato sup. - N° 2 lato inf. - N° 0 lato cerniere		
Cerniere	: N° 3	tipo Federici Sistemi	
Serratura principale (marca/tipo)	: bunker cipierre		
Terminale asta (perni)	: N° 2 per anta	∅ (mm)	
Rostri lato cerniere	: N° 2 per anta	∅ (mm)	
Ulteriori rinforzi applicati	: -/-		
● = punti di chiusura			
Distanza (A1)	: 47,3 cm	Distanza (A2)	: 47,3 cm
Distanza (A3)	: 15 cm		
Distanza (A4)	: 26 cm	Terza cern.centr.78 cm	

**Battenti**

